

UVOSY-2 ve UVFS-PI modelleri

Sertifika Numarası: **FM23FPUS0200**

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATÜRLERİ

SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Aydınli Mah. Mermerciler Cad. No: 10, Tuzla-İstanbul, Türkiye

Yangın Algılama, Alarm ve Sinyalizasyon Ekipmanları | Sprinkler Vana Konumlandırma Cihazları | **Sprinkler System Supervision, Standard Security**

Models UVOSY-2 & UVFS-PI Series

Ekipman Tanımı:

UVOSY-2 ve UVFS-PI Serisi Gözetim Anahtarları

Model	Boyut	Tanım
UVOSY-2	D50(2"), D450(18")	YS&Y Sürgülü Vana için Gözetim Anahtarı
UVFS-PI	1/2"	Gösterge Direği için Gözetim Anahtarı

IP65 derecesine sahip.

Detaylar

Kategori	Yangın Söndürme Sistemi Denetimi, Standart Güvenlik
İş Sınıfı	3135 - Sulama Vanası Konum Anahtarı
Sertifika Türü	FM Onaylı
Listeleme Ülkesi	Türkiye
Sertifika Numarası	FM23FPUS0200