

Sulama Sistemi Bileşenleri | Su Motoru Zil Sesleri | **Su Akışı Alarm Sistemi Vanaları**

Model UVW.1511-300

Product Description

Model No	Tanım	Valf Boyutu		Nominal Çalışma Basıncı		Bağlantıyı Sonlandır	Notlar
		İçinde	(mm)	psi	(kPa)		
UVW.1511-300	Alarm Kontrol Vanası	3, 4, 6, 8	(80, 100, 150, 200)	300	(2065)	Flanşlı x Flanşlı	a, d, e

Açıklamalar:

a. Esnek oturma yüzeyi.

d. Yalnızca WEFLO Model RC-16 geciktirme haznesi ile birlikte tedarik edildiğinde FM Onaylı olarak kabul edilir.

e. Yalnızca Dikey Montajlar için FM Onaylıdır.

Detaylar

Kategori	Su Akışı Alarm Sistemi Vanaları
İş Sınıfı	1041 - Alarm Kontrol Vanaları
Onay Standardı	FM 1041 - Alarm Kontrol Vanaları
Sertifika Türü	FM Onaylı
Listeleme Ülkesi	Türkiye

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT
ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.,
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, Aydınli
Mah.Mermerciler Cad. No: 10,
Tuzla-İstanbul, Türkiye