

+	Ürün	Şirket	Kategori	Listeleme Ülkesi	Sertifika
-	UV341	GIACOMINI UNIVAL TESISAT ARMATÜRLERİ	Depolama Dışı Sprinkler	Türkiye	
	Çalışma Sınıfı 2012 - AS, Kontrol Modu, Yan Duvar K 5.6 Tip Yatay Yan Duvar NPT (inç) 1/2 Sıcaklık Derecesi (°C) 57, 68, 79, 93, 141 Yivli Bağlantı Hayır	Onay Standardı FM 2000 - Yangın Koruması için Otomatik Sprinkler K (metrik) 80 Response QR - Hızlı Yanıt Bitiş Polyester, Siyah Teflon, Krom, Piring Sprinkler Kategorisi Depolama Dışı	Sertifika Türü FM Onaylı Kapsam Türü Standart Eleman 3 mm Sıcaklık Derecesi (°F) 135, 155, 175, 200, 286 Vakum Sistemiyle Kullanın Hayır		