

Sulama Sistemleri | Depolama Gerektirmeyen Sulama Sistemleri | **Depolama Gerektirmeyen Sulama Sistemleri**

UV321

Detaylar

Kategori	Depolama Dışı Sulama Sistemleri
İş Sınıfı	2017 - AS, Kontrol Modu, Askılı
Onay Standardı	FM 2000 - Yangın Koruması için Otomatik Sprinkler Sistemleri
Sertifika Türü	FM Onaylı
K	5.6
K (metrik)	80
Kapsama Türü	Standart
Tip	Kolye
Cevap	QR - Hızlı Yanıt
Element	3 mm
NPT (inç)	1/2
Sona ermek	Polyester, Krom, Siyah Teflon, Pirinç
Sıcaklık Değeri (°F)	135, 155, 175, 200, 286
Sıcaklık Değeri (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Sulama Sistemi Kategorisi	Depolama Dışı
Vakum sistemiyle birlikte kullanın.	HAYIR
Oluklu Bağlantı	HAYIR

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT
ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.,
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, Aydınli
Mah.Mermerciler Cad. No: 10,
Tuzla-İstanbul, Türkiye

FM Approvals

Listeleme Ülkesi Türkiye