

Approvals

Sprinkler | Depolama Dışı Sprinkler | **Depolama Dışı Sprinkler**

UV321

Detaylar

Kategori	Depolama Dışı Sprinkler
Çalışma Sınıfı	2017 - AS, Kontrol Modu, Sarkık
Onay Standardı	FM 2000 - Yangın Koruması için Otomatik Sprinkler
Sertifika Türü	FM Onaylı
K	5.6
K (metrik)	80
Kapsam Türü	Standart
Tip	Sarkık
Cevap	QR - Hızlı Yanıt
Öge	3 mm
NPT (içinde)	1/2
Sona ermek	Pirinç, Krom, Polyester, Siyah Teflon
Sıcaklık Derecesi (°F)	135, 155, 175, 200, 286
Sıcaklık Derecesi (°C)	57, 68, 79, 93, 141
Yağmurlama Kategorisi	Depolama Dışı
Vakum Sistemi ile Kullanım	HAYIR
Yivli Bağlantı	HAYIR
Listeleme Ülkesi	Türkiye

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT
ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.,
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, Aydınli
Mah.Mermerciler Cad. No: 10,
Tuzla-İstanbul, Türkiye